

TABELA NR1

L.P.	NUMER LINII / (LOKALIZACJA ZABEZP.)	MOC ZAINST LINII	WSPÓŁ. JEDN.	MOC SZCZYT. LINII	PRĄD OBLICZ. LINII	DŁUG. OBLICZ. LINII	SUMA	TYP LINII			SPADEK NAPIĘCIA NA ODCINKU	SPADEK NAPIĘCIA W PUNKCIE OBLICZ.	PUNKT OBLICZEŃ
								TYP KABLA	DOPUSZCZ. PRĄD	WSPÓŁ. POPR.	Jd x kgl		
		Pi	kj	Psz	IB	L	P x L			kgl	Iz		
-	-	kW	-	kW	A	m	kWm	-	A	-	A	%	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	Stup nr A-Stup nr 8	0,8	1,000	0,8	1,2	252	202	YAKY 4 x 35	97,0	1,00	97,0	0,10	stup nr 8
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
20													
22													
23													
24													
25													

Opracował:
inż. Bartłomiej Kozaczka

