

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

.....	linie kablowe WN
.....	linie napowietrzne WN
=====	linie kablowe SN
.....	linie napowietrzne SN
=====	linie kablowe nN
.....	linie napowietrzne nN
.....	linie kablowe oświetleniowe
.....	linie napowietrzne oświetleniowe
.....	linie kablowe teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od Vattenfall Distribution Poland S.A. głębokość kabli w ziemi może być inna od podawanej w normie N SEP-E-004.

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym piśmie nr UDD/SMT/2363/2009

PEŁNOMOCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Matyszczuk
Sebastian Matyszczuk
12.03.2009

ZA ZGODNIENIEM
ZASWIADCZONA B. KOPACZ