

Jastrzębie Zdrój, dnia 30.11.2010r.

NJA / W / KJ / 548 / 10

„Archidom”

Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5

47-400 Racibórz

Dotyczy: przebudowy i zabezpieczenia urządzeń energetycznych kolidujących z budową schodów ewakuacyjnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w imieniu Miasta Wodzisław Śl. w sprawie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń energetycznych kolidujących z budową schodów ewakuacyjnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10 informujemy, że wyrażamy zgodę na przeprowadzenie przebudowy pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

- kolidujący z budową schodów kabel YAKY 4x120 relacji ST W178 – ZK 64014 należy przebudować poprzez ułożenie nowego kabla po nowej trasie nie kolidującej z zagospodarowaniem terenu na odcinku występowania kolizji
- schody należy zaprojektować w taki sposób aby w żaden sposób nie utrudniały one dostępu do złącza kablowego ZK 46426
- na przedmiotową przebudowę należy opracować projekt budowlano-wykonawczy wraz ze stosownym pozwoleniem lub zgłoszeniem budowlanym,
- projekt podlega sprawdzeniu w Regionie Jastrzębie ul. Wrocławska 16
- wszelkie prace zostaną przeprowadzone przez uprawnionego wykonawcę w warunkach bez napięciowych przy zachowaniu przepisów branżowych, polskich norm i przepisów BHP,
- odcięcie od istniejącej sieci i ponowne podłączenie zostanie wykonane przez służby Vattenfall na zlecenie Inwestora.
- przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestor zobowiązany jest do podpisania porozumienia regulującego zasady przeprowadzenia przebudowy, którego dwa egzemplarze zostały dołączone do niniejszego pisma.
- wykonanie prac zgłosić należy do odbioru w Dziale Utrzymania Sieci w Jastrzębiu.
- zasady finansowania i podziału zadań zostały określone w projekcie Porozumienia będącego załącznikiem do niniejszych warunków.
- ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.

Podpisane porozumienia proszę przesłać na adres:

VNSP Sp. z o.o. Dział NZS,
44-100 Gliwice
ul. Myśliwska 6

Z poważaniem

Załączniki:

Porozumienie kolizyjne nr 635 / 2010 – 2 egz.

Kopia:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

Ul. Bogumińska 4b

44-300 Wodzisław Śl.

Prowadzący sprawę:

Janusz Kolbusz – tel. 3032396

PEŁNOMOCNIK

Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Janusz Kolbusz
Janusz Kolbusz

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska • ul. Portowa 14a • Telefoniczna Obsługa Klientów TEL +48 32 303 0 303 • www.vattenfall.pl

NIP: 631-250-98-63 • REGON: 240535070 • Numer KRS: 0000267957 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego 2 642 887 000,00 zł. Wpłacony w całości.

Wpi 14 21.12.10, 3267/10