



LEGENDA

⊗	złącze kontrolne
●	punkt spawu lub zacisk krzyżowy
- - -	zwody poziome i pionowe - bednarka FeZn 25x4
I-1 X	iglica kominowa h=1,9m - np.: 27311 AH
===	rura ochronna Ø 37

UWAGA!

- 1) Na poziomie +11,85 w każdym rogu budynku zabudować iglice kominowe o wysokości h=1,9m i połączyć z projektowaną instalacją odgromową tj. bednarką FeZn25x4
- 2) Jako zwody poziome i pionowe zastosować bednarkę FeZn 25x4 prowadzoną w rurze ochronnej w rurze ochronnej z atestem NRO p.t. cementowo wapiennym gr.3cm
- 3) Instalację wykonać zgodnie z PN-EN-62305

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
	44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl			
	www.instal-projekt.net.pl		1:100	08.2011
OBIEKT	BASZTA ROMANTYCZNA	OPRACOWAŁ	inż. P. Waltar	
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REWITALIZACJI - REMONTU BASZTY ROMANTYCZNEJ - INSTALACJA ODGROMOWA	PROJEKTOWAŁ	inż. D. Biatecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05	
RYSUNEK	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - przekrój A-A			
INWESTOR	MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. BOGUMIŃSKA 4			
LOKALIZACJA	WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. GRODZISKO, DZ. NR 2397/55			