



- UWAGI:
1. Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ POD WZGLĘDEM WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA NA STUPACH PRZEWODÓW AFL6/70 I PRZEWODU OŚWIETLENIOWEGO ASXS 2x25 WYNIKA, ŻE ZOSTAJE ZACHOWANY DOPUSZCZALNY PIONOWY DDSTEP 2,65M POMIĘDZY OSIAMI PRZEWODÓW.
 2. RZECZYWISTĄ WARTOŚĆ TEGO DDSTĘPU WYKAZAĆ W INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.
 3. NA STUPACH 20kV OBDWIĄZUJE ISTNIEJĄCE ZAWIESZENIA Z OBDSTRZENIEM 3 STOPNIA.

EM

PROJEKTOWANIE I NADZORY

44-373, WODZISZAN ŚL.
UL. MŁODZIEŻOWA 57

OŚWIETLENIE DROGOWE ŁĄCZNIKA ULIC: TELIGI - A.LUDOWEJ
W WODZISZANU ŚL. - WILCHWACH

Treść rysunku **PROFIL PRZESŁA NAD ŁĄCZNIKIEM**

Funkcja	Nazwisko	Uprawn.	Podpis	Skala
Projektował	Inż.Cz.Konieczny	SIK/0317/PDDE/04		
Sprawił	mgr inż.P.Garbaczewski	SIK/0238/PDDE/03		Nr. rysunku
Zatwierdził				3