

U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TNC
Pm=8x0,1=0,8kW
Pi=0,8kW

LEGENDA:

- projektowany przewód napowietrzny AsXSn 2x25
- projektowany kabel YAKY 4x35
- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m
- projektowany słup wiobetonowy oświetlenia ulicy
- projektowana oprawa SGS 102/100W Malaga
- projektowana podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 6A
- projektowany ochronnik przepięciowy SE30.166
- istniejąca linia napowietrzna n.n.
- istniejący słup energetyczny n.n. z siecią napowietrzną n.n.
- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń
- projektowana rura ochronna

UWAGA!

1. W miejscach wskazanych na mapie kable osłonić w rurach ochronnych
2. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
3. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, ZUD i uzgodnieniach właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

		44-335 Jastrzębie Z. ul. Graniczna 1 tel. (032) 47-30-563 kom. 0513-184-946 NIP: 633-152-64-37		
NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY SŁOWIAŃSKIEJ I ROGOWSKIEJ		OPRACOWAŁ tech. bud. J. Biatecki		
RYSUNEK Schemat ideowy instalacji oświetlenia ulicy Słowiańskiej		PROJEKTANT inż. D. Biatecki upr. SLK/0940/PWOE/05		
INWESTOR	URZĄD MIASTA WODZIŚLAW ŚL, ul. BOGUMIŃSKA 4	SKALA	2008.11	E-03
LOKALIZACJA	WODZIŚLAW ŚL, UL. SŁOWIAŃSKA			
		NR RYS.		

