



Oznaczenie	Q1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q6	Q7	Q8
Zaciski									
Nazwa	dopływ z rozdzielni głównej "RG" YDY - 5x4	Kontrola obecności napięcia - faz L1; L2; L3	oświetlenie podstawowe - kotłownia YDY - 3x1,5	gniazdka wtyczkowe 1-faz. ogólnego przeznaczenia - kotłownia YDY - 3x2,5	gniazdka wtyczkowe 3-faz. do celów gospodarczych - kotłownia YDY - 5x2,5	obwód gniazdkowy 24V - kotłownia YDY 3x2,5	pojemnościowy podgrzewacz wody 6kW; 400V - kotłownia YDY - 5x4	rezerwa	rezerwa
Moc									
Długość przewodu									
Przekrój przewodu									
Typ przewodu									

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO -
KLUB
SPORTOWY "WICHER" WODZISŁAW

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI KOTŁOWNI
"RK"

Projektował:	Czesław Konieczny	C	SLK/0317/POOE/04	F	
Sprawdził:	Piotr Garbaczewski	B	SLK/0238/POOE/03	E	
Data	WRZESIEŃ 2006	A		D	
Nr rys.	7	Nr arkusza	1 / 1		