STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław-Śl.

IZOLOWANA SIEĆ NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIA ULICY JABŁONIOWEJ W WODZISŁAWIU ŚL. - TABELA MONTAŻOWA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		słm. RP-10 rozł. SZ-55.1	wysp. izol. N-1/Z1.2	słm. stup	izol. stup	1 N-10/4,3	2 N-12/5	3 N-10/12	4 P-10/2,5	5 N-10/4,3	6 P-10/2,5	7 N-10/2,5	8 N-10/4,3	9 N-10/4,3	10 N-10/4,3	11 K-10/10	JEDN.	RAZEM
1.	Śruba hakowa kompletna SOT 21		1															szt	1
2.	Uchwyt końcowy SO 118.25		1															szt	1
3.	Osłonka końca przewodu PK59.25		2														2	szt	4
4.	Uchwyt kompletny SO79.6		1															szt	1
5.	Zerdź wirowana E-10/4,3c dł. 10,5m			1			1				1			1	1	1		szt	5
6.	Ustój kapsy typu U-			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		kpl	11
7.	Śruba hakowa kompletna M-20x250			1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1		szt	12
8.	Uchwyt narożny SO 32			1			1	1	1		1		1	1	1	1		szt	8
9.	Wkładka do uchwytu SO 32			1			1	1	1		1		1	1	1	1		szt	8
10.	Uchwyt przelotowo-narożny SO30.25				1	1												szt	2
11.	Wkładka do uchwytu SO 30.25				1	1				1		1						szt	4
12.	Zerdź wirowana EPW-10,5/5 dł. 10,5m							1										szt	1
13.	Hak do mocowania taśmy SOT 39							1										szt	1
14.	Zestaw taśmowy SOT 46							2										szt	2
15.	Zerdź wirowana E-10/12 dł. 10,5m								1			1						szt	2
16.	Zerdź wirowana E-10/2,5 dł. 10,5m									1		1						szt	2
17.	Uchwyt trzpieniowy SO10									1								szt	1
18.	Zerdź wirowana EPW-10,5/10 dł. 10,5m												1					szt	1
19.	Zerdź wirowana E-10/10 dł. 10,5m																1	szt	1
20.	Zacisk tulejowy ZUP-5			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	5
21.	Wstawka ocynk ø4 SL-N/C			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	5
22.	Wkładka topikowa 6A Si -We			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	5
23.	Koszulka gwiazdowa Φ 10mm			0,3	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	0,3			0,3	m	2,4
24.	Przewód giętki LgYO-2,5			4	4		4		1		4		4	4			4	m	32
25.	Przewód linkowy AL-16mm²			1	1		1		1		1		1	1			1	m	8
26.	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 21.1			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	8
27.	Skrzynka z bezpiecznikiem kompletna do 25A SV19.2511			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	8
28.	Element uszczelniający wysięgnik Sw			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	8
29.	Wysięgnik We skrócony do 0,4m			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	8
30.	Oprawa oświetleniowa SGS.162/150W/4-1xSON-T 100W			1	1		1		1		1		1	1			1	szt	8
31.	Ogranicznik przepięć GXO-B/280		1														1	szt	2
32.	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 21.1		1														1	szt	2
33.	Przewód linkowy AL-25mm²		3														3	m	6
34.	Uziomy FER		1														1	szt	2
35.	Przewód izol. AsXS-35 dł. 15cm		1														1	szt	2
36.	Zacisk tulejowy ZUP-5		8														4	szt	68
37.	Bednarka ocynkowana 50x4mm		10														15	m	30
38.	Uziom typu P2 – dla ośrodka gruntu 150 Ωm/m		1														1	kpl	2
39.	Rozłącznik bezpiecznikowy SL-50.1, 160A, SNSTC		1															szt	1
40.	Zacisk odgałęźny 24/12		1															szt	1
41.	Przewód izolowany AsXS – 2x25																	m	270
42.	Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6		3															szt	3
43.	Uchwyt dystansowy SO 79.5		2															szt	2
44.	Bednarka ocynkowana 20x4mm		2,7															m	2,7
45.	Śruba oc. z nakr. podkł. okr. sprez.		6															szt	6
46.	Przewód AL-25mm²		0,6															m	0,6
47.	Konstrukcja pod rozłącznik		1															szt	1
48.	Zestaw taśmowy SOT-45.1		2															szt	2
49.	Wkładka topikowa WTN1-25AgG		1															szt	1

Obiekt:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. JABŁONIOWA

Temat:	Funkcja	Nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
TABELA MONTAŻOWA	Projekt.	Cz. Konieczny	SL/0317/POOE/04	
	Sprawdz.	P.Garbaczewski	SL/0023/POOE/03	

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
UL. MŁODZIEŻOWA 57
44-373 WODZISŁAW ŚL
TEL/FAX 0-32/4501463

Nr rys. **03**

Data: MARZEC 2005

Skala: