

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim”

Pytanie 1:

Prosimy o podanie zamiennika do płytek, które zostały wycofane z produkcji:

- płytki rako taurus 19s 15x15 cm
- płytki rako taurus extra witte 11s 15x15 cm.


Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem do dokumentacji projektowej, w folderze Muzeum – oświadczenie z 07.03.2012 roku, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Płytki podłogowe o następujących parametrach:

- kolorystyka (taka sama jak w projekcie), kolory gładkie, jednobarwne, matowe, bez faktury;
- format (15x15 cm);
- parametry o odpowiednich współczynnikach ścieralności i przeciwwilgotności, zgodnie z Normami Polskimi, w zastosowaniu na podłogę w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej (PN-EN 14 411, PN-EN ISO 10 545-3, PN-EN ISO 10 545-6, PN-EN ISO 10 545-13, PN-EN ISO 10 545-14, DIN 51 130)

Wodzisław



PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca