BUDOWA OŚWIETLENIA WOKÓŁ GARAŻY PRZY UL. LESZKA W WODZISŁAWIU ŚL. - TABELA MONTAŻOWA OBWÓD NR I

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JE DN.	SZAFA OŚW. ULICZNEGO SOU-6/R0/F S-1	$\frac{1/I}{S-80}$	$\frac{2/I}{S-80}$	$\frac{3/I}{S-80}$	$\frac{4/I}{S-80}$	$\frac{5/I}{S-80}$	$\frac{6/I}{S-80}$	$\frac{7/I}{S-80}$	$\frac{8/I}{S-80}$	$\frac{9/I}{S-80}$	$\frac{10/I}{S-80}$	$\frac{11/I}{S-80}$	$\frac{11/II}{S-80}$	RAZEM
1.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY JEDNORAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT		1	1	1			1	1	1	1	1	1		9
2.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY DWURAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT					1	1								2
3.	WYSIĘGNIK JEDNORAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT		1	1	1			1	1	1	1	1	1		9
4.	WYSIĘGNIK DWURAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT					1	1								2
5.	PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY 0,3x0,3x1,5M TYPUF-150	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
6.	TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT (ZG5-95) DO 2 BEZPIECZNIKÓW E-27	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
7.	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SGS-102/100W+1xSON-T 100W	KPL.		1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1		13
8.	BEDNARKA OCYNKOWANA 30x4MM	M			18	55	35	30	25	48	60	70	65	30	35	471
9.	WKŁADKI TOPIKOWE Bi-WTz 6A	SZT.		1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1		13
10.	STALOWY POMIEDZIOWANY UZIOM GALMAR Z GWINTEM O Φ 17,2MM DŁ. 2x3M	KPL.		1										1		2
11.	PRZEWÓD ELEKTROENERGETYCZNY 450/750V TYPU YDY-3x2,5	M		10	10	10	20	20	10	10	10	10	10	10		130
12.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x35	M	3x40	15	18	55	35	60	75	48	60	70	65	30	35	686
13.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-50 KOLORU NIEBIESKIEGO	M	3x8+3x3 +3x15=78			8	30				8+8			8	9+9	158
14.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-75 KOLORU NIEBIESKIEGO	M	8+3+15													26
15.	PIASEK ZWYKŁY	M^3			1,44	4,4	2,8		6	3,84	4,8	5,6	5,2	2,4	2,8	39,28
16.	FIOLA KALANDROWA NIEBIESKA GRUBOŚCI 0,5MM SZEROKOŚCI 20CM	M	3x40+45	15	18	55	35	60	75	48	60	70	65	30	35	751
17.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „K”	SZT.	2			2	1		1	1	3	1	1	1	1	12
18.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „M”	SZT.	3													3
19.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x120	M	45													45
20.	ZESTAW MUFOWY 1kV DO MUF TERMOKURCZLIWYCH	KPL.	3													3
21.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN1-100A/gG	SZT.	3													3
22.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-80A/gG	SZT.	3													3
23.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-32A/gF	SZT.	15													15
24.	OZNACZNIKI KABLOWE	SZT.														65
25.	RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM DO PRZEKROJU ŻYŁY $35MM^2$	SZT				8	12									20
26.	SZAFA OŚWIETLENIA ULICZNEGO SOU-6/R0/F Z FUNDAMENTEM	KPL	1													1