

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 4a Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim.**

Pytania 1:

Brak specyfikacji technicznych materiałów:

Odpowiedź:

Wszystkie materiały o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi normami.

Pytanie 2:

Układanie płytek ceramicznych - więcej info m.in. klasa ścieralności, itp. gatunek lub nazwa płytki.

Odpowiedź:

Płytki w pierwszym gatunku.

- korytarz – gresowe lub gresowe szkliwione, klasa ścieralności PEI od 4 do 5, preferowane wymiary płytek 60 x 30 cm lub 60 x 60 cm;

- łazienki – płytki podłogowe gresowe szkliwione lub ceramiczne o klasie ścieralności PEI od 4 do 5; płytki ścienne gresowe lub ceramiczne - należy uwzględnić 10 % dekorów.

Kolorystyka i wymiary płytek należy uzgodnić z Inwestorem.

Pytanie 3:

poz. 27 i 28 oraz 135 i 136 przedmiaru – jaka szerokość podokienników

Odpowiedź:

Poz. 27 – długość parapetu 102 cm, szerokość 47 cm;

poz. 28 – długość parapetu 102 cm, szerokość 13,5 cm;

poz. 135 – długość parapetu 173 cm, szerokość 47 cm;

poz. 136 – długość parapetu 173 cm, szerokość 16 cm.

Pytanie 4:

Poz. 57 i 101 przedmiaru - jaka wysokość dwuteownika

Odpowiedź:

Poz. 57 – wysokość dwuteownika zgodnie z przedmiarem – 180 mm;

poz. 101 – wysokość dwuteownika zgodnie z przedmiarem – 180 mm.

Pytanie 5:

Poz. 94 przedmiaru – jakie listwy.

Odpowiedź:

Poz. 94 – listwy PCV – typowe, przeznaczone do wykonania zakończeń płytek i naroży.

Pytanie 6:

Poz. 97 przedmiaru – jaki blat, z czego, jakie wymiary.

Odpowiedź:

Poz. 97 – blat granitowy o grubości min. 30 mm, długość do 160 cm, szerokość do 60 cm. Kształt zgodnie z projektem. Kolor blatu do uzgodnienia z Inwestorem.

Pytanie 7:

Jest trochę skrzydeł drzwiowych – więcej info.

Odpowiedź:

Drzwi:

- drzwi wejściowe drewniane klonowe, dębowe lub jesionowe, produkcja nietypowa, zgodnie z wymiarami podanymi w kosztorysie;
 - drzwi wewnętrzne pełne, bez przeszklenia, obłożone płytą HDF, wykończone płytą syntetyczną CPL grubości 0.7 mm, zgodnie z wymiarami podanymi w kosztorysie;
- drzwi łazienkowe dodatkowo wyposażone w otwory wentylacyjne (kratki wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne).

W związku z powyższym, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia.

W SIWZ jest:

11. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 4a Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim”

Nie otwierać przed 13.10.2011 r. godz. 10.00 oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, faxem, adresem internetowym, e-mailem Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl. - Biuro Obsługi Klienta, do dnia **13.10.2011 r.** do godz.**09.30**
- 2) Oferty będą otwierane w dniu **13.10.2011 r.** o godz.**10.00** w sali 23 budynek 4

Winno być:

11. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 4a Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim”

Nie otwierać przed 17.10.2011 r. godz. 10.00 oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, faxem, adresem internetowym, e-mailem Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl. - Biuro Obsługi Klienta, do dnia **17.10.2011 r.** do godz.**09.30**
- 3) Oferty będą otwierane w dniu **17.10.2011 r.** o godz.**10.00** w sali 23 budynek 4

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca