BUDOWA OŚWIETLENIA WOKÓŁ GARAŻY PRZY UL. LESZKA W WODZISŁAWIU ŚL. - TABELA MONTAŻOWA OBWÓD NR IV

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JE DN.	SZAFA OŚW. ULICZNEGO S-2	$\frac{1/IV}{S-80}$	$\frac{2/IV}{S-80}$	$\frac{3/IV}{S-80}$	$\frac{4/IV}{S-80}$	$\frac{5/IV}{S-80}$	$\frac{6/III}{S-80}$	$\frac{7/IV}{S-80}$	$\frac{9/III}{S-80}$					RAZEM
1.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY JEDNORAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT			1	1	1									3
2.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY DWURAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT		1				1	1	1						4
3.	WYSIĘGNIK JEDNORAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT			1	1	1									3
4.	WYSIĘGNIK DWURAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT		1 (120^0)				1	1	1						4
5.	PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY 0,3x0,3x1,5M TYPUF-150	SZT		1	1	1	1	1	1	1						7
6.	TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT (ZG5-95) DO 2 BEZPIECZNIKÓW E-27	SZT		1	1	1	1	1	1	1						7
7.	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SGS-102/100W+1xSON-T 100W	KPL.		2	1	1	1	2	2	2						11
8.	BEDNARKA OCYNKOWANA 30x4MM	M		25	25	22	115	18	25	58	35					323
9.	WKŁADKI TOPIKOWE Bi-WTz 6A	SZT.		2	1	1	1	2	2	2						11
10.	STALOWY POMIEDZIOWANY UZIOM GALMAR Z GWINTEM O Φ 17,2MM DŁ. 2x3M	KPL.		1						1						2
11.	PRZEWÓD ELEKTROENERGETYCZNY 450/750V TYPU YDY-3x2,5	M		20	10	10	10	20	20	20						110
12.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x35	M		175	25	22	115	18	25	58	145					583
13.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-50 KOLORU NIEBIESKIEGO	M		5+4+15+ 16+4+6+6 +15			6		6	11+11+5						110
14.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-75 KOLORU NIEBIESKIEGO	M														
15.	PIASEK ZWYKŁY	M^3		1,6	2	1,76	9,2	1,44	2	4,64	2					24,64
16.	FIOLA KALANDROWA NIEBIESKA GRUBOŚCI 0,5MM SZEROKOŚCI 20CM	M		175	25	22	115	18	25	58	145					583
17.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „K”	SZT.		3	1	1	4	1	2	4	1					17
18.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „M”	SZT.														
19.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x120	M														
20.	ZESTAW MUFOWY 1kV DO MUF TERMOKURCZLIWYCH	KPL.														
21.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN1-100A/gG	SZT.														
22.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-80A/gG	SZT.														
23.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-32A/gF	SZT.	3													3
24.	OZNACZNIKI KABLOWE	SZT.		22	4	3	15	3	4	8	18					
25.	RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM DO PRZEKROJU ŻYŁY $35MM^2$	SZT														77
26.	SZAFA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z ODZYSKU (Z FUNDAMENTEM BETONOWYM)	KPL														
27.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-63A/gG	SZT.														