

Wodzisław Śl. 16.02.2011r

l.dz. 340/ 1.2 / 03 / 2011

Wszyscy Dostawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawę materiałów do wymiany instalacji wod. – kan. gazowych i c.o. w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim”.

Dnia 15 lutego 2011r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dot. zestawienia materiałów załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania:

1. złączka fi15 miedziana - czy to ma być złączka GZ cz GW.
2. rura PCV fi 200x20000 - nie ma takiej rury, chyba winno być 200x2000.
3. jaka ma być długość rur stalowych i miedzianych.
4. korek grzejnikowy (lewy/prawy) - czy ma być do grzejników żeliwnych czy stalowych.
5. pozycja 206 o jaki dokładnie chodzi trójnik nie jest określony.
6. czy wskazane kołki rozporowe mają być z śrubami.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela wyjaśnień na powyższe pytania:

1. złączka fi15 miedziana -inaczej może być pod nazwą mufka
2. w zestawieniu jest napisana Rura PCV fi 200x2000
3. interesuje nas ogólna ilość, nie ma znaczenia jakiej długości mają państwo sztangi rur
4. do grzejników żeliwnych
5. trójnik kanalizacyjny PCV fi 200
6. tak ze śrubami

Z-CIA DYREKTORA  
d/ż Technicznych  
Ryszard Kiliński