

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej i Remontowej
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Mendego 2
tel./fax (032) 455-65-44, 455-30-37

Wodzisław Śląski, dnia 01.07.2008 r.

OFERENCI

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści SWIZ dot: zamówienia „Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. przy ul. 26-Marca 74-80, Plac Zwycięstwa 8 oraz założenie głowic termostatycznych wraz z nastawą przy ul. Pokoju 7-13, Pokoju 2-10, PCK 2-4, PCK 6-8, PCK 10-12, Tysiąclecia 13-23 w Wodzisławiu Śląskim „

1. Proszę o podanie dokładnego typu zabudowanych już zaworów termostatycznych, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne.
2. Czy zamawiający posiada dokumentację projektową na podstawie której mają być wykonane regulacje instalacji c.o.
3. Czy w budynkach dla których należy zamontować tylko głowice termostatyczne regulacja instalacji c.o. polegać będzie na wykonaniu nastaw na istniejących zaworach termostatycznych

Wyjaśniam

- Ad.1. W grzejnikach zabudowane są zawory termostatyczne OVENTROP starego typu.
- Ad.2. Zamawiający posiada dokumentację projektową na wykonanie regulacji instalacji c.o.
- Ad.3. W budynkach w których założone zostaną głowice termostatyczne należy wykonać nastawy na istniejących zaworach termostatycznych zgodnie z dokumentacją techniczną która jest w posiadaniu zamawiającego

Z-CADREKTORA
Dz. Technicznych
Elisabeth Kühn
Elisabeth Kühn