BUDOWA OŚWIETLENIA WOKÓŁ GARAŻY PRZY UL. LESZKA W WODZISŁAWIU ŚL. - TABELA MONTAŻOWA OBWÓD NR II

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JE DN.	SZAFA OŚW. ULICZNEGO SOU-6/R0/F S-1	$\frac{1/II}{S-80}$	$\frac{2/II}{S-80}$	$\frac{3/II}{S-80}$	$\frac{4/II}{S-80}$	$\frac{5/II}{S-80}$	$\frac{6/II}{S-80}$	$\frac{7/II}{S-80}$	$\frac{8/II}{S-80}$	$\frac{9/II}{S-80}$	$\frac{10/II}{S-80}$	$\frac{11/II}{S-80}$	$\frac{11/I}{S-80}$	RAZEM
1.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY JEDNORAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT		1	1	1	1	1					1	1		7
2.	SŁUP WYSIĘGNIKOWY DWURAMIENNY SZEŚCIOKĄTNY S-80	SZT							1	1	1	1				4
3.	WYSIĘGNIK JEDNORAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT		1	1	1	1	1					1	1		7
4.	WYSIĘGNIK DWURAMIENNY O ZASIĘGU 1M	SZT							1	1	1	1				4
5.	PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY 0,3x0,3x1,5M TYPUF-150	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
6.	TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT (ZG5-95) DO 2 BEZPIECZNIKÓW E-27	SZT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
7.	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SGS-102/100W+1xSON-T 100W	KPL.		1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1		15
8.	BEDNARKA OCYNKOWANA 30x4MM	M		75	5	25	25	65	28	20	30	34	48	50	35	440
9.	WKŁADKI TOPIKOWE Bi-WTz 6A	SZT.		1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1		15
10.	STALOWY POMIEDZIOWANY UZIOM GALMAR Z GWINTEM O Φ 17,2MM DŁ. 2x3M	KPL.		1										1		2
11.	PRZEWÓD ELEKTROENERGETYCZNY 450/750V TYPU YDY-3x2,5	M		10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10		150
12.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x35	M		130	30	25	25	80	28	40	30	34	48	55	35	560
13.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-50 KOLORU NIEBIESKIEGO	M		8+8	8			50	8	8	8	10+8	8	25+9	9	167
14.	RURA KARBOWANA AROT TYPU DVK-75 KOLORU NIEBIESKIEGO	M														
15.	PIASEK ZWYKŁY	M^3		1,2		2	2	4		3,2	2,4	2,72	3,84	2,24		23,6
16.	FIOLA KALANDROWA NIEBIESKA GRUBOŚCI 0,5MM SZEROKOŚCI 20CM	M		130	30	25	25	80	28	40	30	34	48	55	35	560
17.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „K"	SZT.		1		1		1	1	1	1	1	2	1		10
18.	BETONOWY SŁUPEK OZNACZENIOWY Z LITERKĄ „M"	SZT.														
19.	KABEL ELEKTROENERGETYCZNY 0,6/1kV TYPU YAKY-4x120	M														
20.	ZESTAW MUFOWY 1kV DO MUF TERMOKURCZLIWYCH	KPL.														
21.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN1-100A/gG	SZT.														
22.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-80A/gG	SZT.														
23.	WKŁADKI TOPIKOWE WTN00-32A/gF	SZT.														
24.	OZNACZNIKI KABLOWE	SZT.		15	3	3	3	9	3	5	4	5	6	6		62
25.	RURY TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM DO PRZEKROJU ŻYŁY $35MM^2$	SZT			8					8	8	8				32
26.	SZAFA OŚWIETLENIA ULICZNEGO SOU-6/R0/F Z FUNDAMENTEM	KPL														