


- UWAGI!
1. Tablice T-5/P zabudować wnikowo, pozostawiając jej część np 6cm ponad tynkiem.
 2. Jednen z modułów licznikowych wykorzystać do celów administracyjnych.
 3. Zastosowano aparaturę rozdzielczą siłową, pomimo tego, że mieszkanie będą zasilane 1-fazowo [decyzja Inwestora].
 4. Wszystkie elementy przedlicznikowe podlegała plombowaniu przez służbę GZE.
 5. W tablicy należy dokonać rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu podlega uzmieleniu.
 6. Punkt rozdziatu przewodu PEN należy uzienieć beahnrką ocynkowaną Fe-Zn 30x4mm. Wartość rezystancji uzmielenia nie może przekraczać 5 om.

	PROJEKTOWANIE I NADZORY CZESŁAW KONIECZNY UL. MŁODZIEŻOWA 57 44-373 WODZISŁAW ŚL. TEL/FAX 0-pret.-32/4561464	Obiekt: BUD. MIESZKALNY UL. PIKSUDSKIEGO 3, 5, 7, 9; JANA 12 WODZISŁAW ŚL.	Funkcja	Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Nr rysunku
	Treść rysunku: ELEWACJA TABLICY T-5/P - KŁATKA NR 5	inż. Cz. Konieczny mgr inż. P. Garbaczewski	SLK/0317/POOE/04 SLK/0238/POOE/03	x x				

UWAGA!
 RYSUNEK SPRZĄŻENIOWY TAJDZI DO CELOW ELEKTRYCZNYCH.
 WYKONANIE WNIEM DO DO WYKONANIE CELOW ELEKTRYCZNYCH.