



- UWAGI:
1. Tablice T-1/P zabudować wnękowo, pozostawiając jej część np 6cm ponad tynkiem.
 2. Jeden z modułów licznikowych wykorzystać do celów administracyjnych.
 3. Zastosowano oporotłumie rozdzielcza siłowa, pomimo tego, że mieszkanie będą zasilane 1-fazowo [decyzja Inwestora].
 4. Wszystkie elementy przedlicznikowe podlegają plombowaniu przez służbę GZE.
 5. W tablicy należy dokonać rozdzielnia przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdzielnia podlega uzmieleniu.
 6. Punkt rozdzielnia przewodu PEN należy uzmielić bednarłą ocynkowaną Fe-Zn 30x4mm. Wartość rezystancji uzmielenia nie może przekroczyć 5 om.

	PROJEKTOWANIE I NADZORY CZESŁAW KONIECZNY UL. MŁODZIEŻOWA 57 44-373 WODZISŁAW ŚL. TEL/FAK 0-pref.-32/4561464	Funkcja Projektował	Nazwisko inż. Cz. Konieczny	Uprawn. SLK/0317/POOE/04	Data x	Podpis 	Nr rysunku 20
	Obiekt: BUD. MIESZKALNY UL. PIKUSDZKIEGO 3, 5, 7, 9; JANA 12 WODZISŁAW ŚL. Treść rysunku: ELEWACJA TABLICY T-1/P - KŁATKA NR 1	Funkcja Sprowdził Zatwierdził	mgr inż. P. Garbaczewski 	SLK/0238/POOE/03	x		

UWAGA: SPRZĘTOWO TYTUŁ DO CELU FAKTYCZNEGO
 WNIOSKOWANIE DO INNOW. CELU. EST. NIEDEKONSTRUKCJA