

Załącznik nr 1 TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICY MICZURINA W WODZISŁAWIU ŚL

Lp.	Nr. słupa: Wyszczególnienie:	Typ słupa	Kąt załomu	Żerdź typu E-10,5/10	Żerdź typu E-10,5/6	Usój fundamentowy UP3 + UP2	Usój fundamentowy UB1	Usój fundamentowy UB2	Przewód AsXSn 2x25 mm2	Kabel YAKY 4 x 35	Hak do słupów okrągłych SOT 21.116	Hak do słupów okrągłych SOT 39	Uchwyt odciągowy SO 117.2255	Uchwyt przelotowy/narożny SO 136	Uchwyt przelotowy SO 270	Zacisk SL 11.118 dwustronny	Zacisk SL 9.21 jednostronny	Oprawa bezpiecznikowa SV 19.25 + bezp 6A	Przewód YDY 3x2,5	Wysięgnik Wo-6 1500/1000 z obejmą 1/2 OSO	Oprawa SGS 203/100W	Tabliczka ostrzegawcza	Tabliczka numeracyjna	Rura osłonowa SRS 110	Rura osłonowa BE 50 dł 3m	Uchwyt dystansowy SO 79.6	Odcgromnik SE 30.166	Pręt uziomowy M18 dł 6m	Bednarka uziemiająca FeZn 25x3		
			o	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	m	kpl	kpl	szt	szt	szt.	szt.	szt.	kpl.	szt	kpl	szt	szt	szt	m	m	szt	kpl	kpl	m	
1	Proj – P/18	K3-10,5/10	0	1		1			398		1		1		2		1	3	2	2	1	1					2	1	15		
2	Proj – P/17	N4-10,5/10	0	1		1					1		1										1	1							
3	Proj – P/16	N4-10,5/10	0	1		1					1		1	2		1	3	1	1	1	1	1	1	1							
4	Proj – P/15	N4-10,5/10	0	1		1					1		1										1	1							
5	Proj – P/14	N4-10,5/10	0	1		1					1		1	2		1	3	1	1	1	1	1	1	1							
6	Proj – P/13	N4-10,5/10	0	1		1					1		1										1	1							
7	Ist - I/12	E-10,5/6	0								1		1	2		1	3	1	1												
8	Ist – I/11	E-10,5/6	0								1		1																		
9	Ist – I/10	E-10,5/6	0											1			2												2	1	15
10	Ist – I/6	E-10,5/6	0											2			1	3	1	1											
11	Ist – I/4	E-10,5/6	0											2			1	3	1	1											
RAZEM:			0	6	0	6	0	0	398	0	8	0	2	0	7	14	0	6	18	7	7	6	6	0	0	0	4	2	30		