



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



BZP.271.0004.2012

Wodzisław Śląski, dnia 13 marzec 2012 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zaprojektowanie i wybudowanie „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim”**

Pytanie 1:

W odpowiedzi na pytania 23,31,42, w wykazie elementów podlegających oświetleniu wyszczególniono między innymi: „główne ciągi komunikacyjne”. Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie zakresu określonego tym pojęciem.

Odpowiedź:

W ramach pojęcia „główne ciągi komunikacyjne”, jako elementy wymagające oświetlenia rozumie się: ścieżki piesze - typ G i H, oraz ciągi pieszojezdne - L, M, N (dotyczy oznaczeń użytych w tekście programu funkcjonalno użytkowego).

Równocześnie prostuje się błędy w oznakowaniu ciągów pieszojezdnych w załączniku „PLANSZA 1” w następujący sposób:

- TYP L w tekście programu to M na planszy,
- TYP M w tekście programu to N na planszy
- TYP N w tekście programu to O na planszy.

Pytania 2

Gdzie ma być docelowo doprowadzony system (obraz z kamer). Czy na terenie parku będzie jakiś dyspozytornia (poza zakresem przetargu) czy ma być system monitoringu skonfigurowany np. z systemem straży miejskiej? Jeżeli to drugie rozwiązanie to prosimy o podanie jaki system jest stosowany w straży miejskiej (o ile taki funkcjonuje).

Odpowiedź:

Monitoring Rodzinnego Parku Rozrywki ma być skonfigurowany z miejskim systemem monitoringu – platforma systemowa monitoringu Milestone. Komunikacja za pomocą technologii radiowej WIMAX

104
f

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca